

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

**ПРЕДПИСАНИЕ № 764
об устранении выявленных нарушений**

16.12.2021

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №232»
ИНН 7607016163, ОГРН 1027600983442;
юридический адрес: 150014, Ярославская область, г.Ярославль, Победы, д.46;
Объект: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №232»**,
юридический адрес: 150057, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Матросова, д.3А;
фактический адрес: 150057, Ярославская область, г. Ярославль, пр. Матросова, д.3А;
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту №441 от 14.12.2021 года):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
п. 2.4.4:

- Групповая ячейка №6
 - Учебная доска для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником освещения;

п. 2.5.2:

- Групповая ячейка №8 (игровая), групповая ячейка №3 (туалет), групповая ячейка №6 (игровая);
 - обнаружены дефекты напольного покрытия (расхождение линолеума по шву, порванный линолеум);

п. 2.5.3:

- Групповая ячейка №3:
 - в раздевалке следы протечки на стене и потолке;
- Групповая ячейка №4:
 - в раздевалке следы протечки на стене и потолке;
 - в туалете следы протечки на потолке;
 - в игровой трещины на стене;
 - в буфете трещины на стене;
 - следы протечки на лестничной площадке около групповой ячейки №4.
- Групповая ячейка №9:
 - в раздевалке следы протечки и трещины на потолке;
- Музыкальный зал:
 - в коридоре до музыкального зала следы протечки на потолке;

- Групповая ячейка №7:
 - в раздевалке следы протечки на потолке;
- Групповая ячейка №11:
 - в буфете скол покрасочного слоя стены;

п.2.11.4:

- Групповая ячейка №6:
 - столешница около раковины для мытья посуды имеет дефекты покрытия, что препятствует ежедневной качественной уборке.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.4.4:

- Групповая ячейка №6
 - Учебную доску для работы с которой используется мел, обеспечить дополнительным источником освещения;

п. 2.5.2:

- Групповая ячейка №8 (игровая), групповая ячейка №3 (туалет), групповая ячейка №6 (игровая);
 - устранить дефекты напольного покрытия (расхождение линолеума по шву, порванный линолеум);

п. 2.5.3:

- Групповая ячейка №3:
 - в раздевалке устранить следы протечки на стене и потолке;
- Групповая ячейка №4:
 - в раздевалке устранить следы протечки на стене и потолке;
 - в туалете устранить следы протечки на потолке;
 - в игровой устранить трещины на стене;
 - в буфете устранить трещины на стене;
 - устранить следы протечки на лестничной площадке около групповой ячейки №4.
- Групповая ячейка №9:
 - в раздевалке устранить следы протечки и трещины на потолке;
- Музыкальный зал:
 - в коридоре до музыкального зала устранить следы протечки на потолке;
- Групповая ячейка №7:
 - в раздевалке устранить следы протечки на потолке;
- Групповая ячейка №11:
 - в буфете устранить скол покрасочного слоя стены;

п.2.11.4:

- Групповая ячейка №6:
 - у столешницы около раковины для мытья посуды устранить дефекты покрытия.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

МДОУ «Детский сад №232», ИНН 7607016163, ОГРН 1027600983442;

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 01.12.2022.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области
М.П.



Л. С Золотина

Копию настоящего предписания получил:

« 23 » 12 2021г.
дата получения

подпись

Турчине Ю.И. зав. упр.
Ф.И.О, должность