



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, e-mail: ecc01@adm.yar.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: [ugpn.yaroslavl@rambler.ru](mailto:ugpn.yaroslavl@rambler.ru)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЯРОСЛАВЛЯ**  
г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.18, тел.: 44-91-51, e-mail: [frunze.ond@yandex.ru](mailto:frunze.ond@yandex.ru)

---

**ПРЕДПИСАНИЕ № 48/1/1**  
**по устранению нарушений установленных требований**  
**в области пожарной безопасности**

«04» июля 2014 г.

юридическое лицо – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 232 (МДОУ детский сад № 232), расположенное по адресу: 150057 г. Ярославль, проезд Матросова, дом 3-А (адрес фактического осуществления деятельности: 150057 г. Ярославль, проезд Матросова, дом 3-А).

(наименование, адрес федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя)

в лице заведующей Турыгиной Юлии Ивановны.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Руководствуясь Федеральными законами от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 года №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (зарегистрирован в Минюсте России 13.07.2012 N 24901) в период с 09.06.2014 по 04.07.2014 проведена плановая выездная проверка Смородиновой А.К. государственным инспектором Фрунзенского района г. Ярославля по пожарному надзору по контролю за соблюдением установленных требований в области пожарной безопасности

наименование объекта проверки и его адрес)

совместно с: заведующей Турыгиной Ю.И.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвовавших в проверке)

по выполнению требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований в области пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Дверь эвакуационного выхода из помещения группы № 1 выполнена не по направлению выхода.  Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из здания.	п. 6.17 СНиП 21-01-97*	22.07.2015	
2.	Дверь эвакуационного выхода из помещения группы № 2 выполнена не по направлению выхода.  Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода по направлению выхода из здания.	п. 6.17 СНиП 21-01-97*	22.07.2015	
3.	Ширина горизонтального участка эвакуационного пути в проходе у группы № 5 меньше нормативного и составляет 58 см.  Обеспечить нормативную ширину эвакуационного выхода из помещения группы № 5 не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	22.07.2015	
4.	Ширина горизонтального участка эвакуационного пути в проходе у группы № 6 меньше нормативного и составляет 58 см.  Обеспечить ширину эвакуационного выхода из помещения группы № 6 не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	22.07.2015	
5.	В помещении спортивного зала, учитывая опасность механического повреждения извещателей, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая их работоспособности и эффективности обнаружения загорания.  Пожарные извещатели в спортивном зале оборудовать защитной конструкцией, не нарушающей их работоспособность и эффективность обнаружения загорания.	п. 12.25 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"	22.07.2015	
6.	Допускается загромождение эвакуационного пути и выхода из помещения группы № 11.	п. 36 ППР в РФ	22.07.2015	
7.	В помещении спортивного зала над эвакуационным выходом отсутствует световой оповещатель «ВЫХОД».  В помещении спортивного зала над эвакуационным выходом установить	п. 4.1. НПБ 104-2003 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».	22.07.2015	



	световой оповещатель «ВЫХОД».			
8.	<p>Пожарные шкафы выполнены не в соответствии с нормами (деревянными не сертифицированными).</p> <p>Установить сертифицированные в системе сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности пожарные шкафы, предназначенные для размещения и обеспечения сохранности комплекта пожарных кранов и (или) переносных огнетушителей.</p>	<p>п. ЗНПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний».</p>	22.06.2015	
9.	<p>Здание детского сада не оборудовано фотолюминесцентной эвакуационной системой.</p> <p>Оборудовать помещения детского сада фотолюминесцентной эвакуационной системой.</p>	<p>п. 4.2.1. ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.</p>	22.06.2015	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой поверки во III квартале 2015 года (квартале, месяце)

Государственный инспектор Фрунзенского района г. Ярославля по пожарному надзору  
Смородинова А.К.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

« 04 » июля 2014 г.



(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ детский сад № 232  
Турыгина Ю.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 08 » июля 2014 г.

(подпись)